



# RELATÓRIO DE ENSAIO (TEST REPORT)

Nº 132/23

TESTE HIDROSTÁTICO  
(HYDROSTATIC TESTING)

PÁGINAS: 1/1  
(Pages)

CLIENTE (Client): Eurochem Salitre

PEDIDO DO CLIENTE 4500776718

ORDEM DE PRODUÇÃO Nº (PRODUCTIONORDER): 36854

ITEM: 1/2

QUANTIDADE (QUANTITY): 02 unid.

PROCEDIMENTO (PROCEDURE): CONFORME IT (INSTRUÇÃO DE TRABALHO) 060

## DADOS DO ENSAIO

Componente (componente)	Pressão de Ensaio (pressureTest)	Instrumento de Medição (gauge)	Fluido (fluid)	Temperatura do Fluido (fluid temperature)	Duração do Ensaio (duration of test)	
Flange Ø1.1/2" 600# Aço Inox 316/316L	Vide Abaixo	Manômetro (manometer)	Água (water)	Ambiente (ambiente)	10 min.	
Identificação (Identification)	Instrumento de Medição Padrão (Measuring instrument standard)	Tipo (type)	Certificado Nº (Number of certified)	Validade (validity)	Rastreabilidade (traceability)	Teor Cloreto (chloride content)
MN-M 008	Manômetro (manometer)	Digital	14838-201	03/2024	Aferitec	< 30 ppm
MN-M 010	Manômetro (manometer)	Digital	15009-201	03/2024	Aferitec	< 30 ppm

## IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENT (IDENTIFICATION OF COMPONENT)

Item	Tag	"U"	Material (Material)	Pressão (psi) (Pressure (psi))	Componente (Component)	Quantidade (Quantity)
1	113-320-TE/TW-302A	375	F91	2160	Acessório Poço 600#	01 unid.
2	113-320-TE/TW-302B					01 unid.

Aprovado   
(approved)

Reprovado   
(reproved)

(Assinatura) (Signature)  
Cleber dos Santos  
Qualidade (Quality)  
DATA: (Date): 29/12/2023

(Assinatura) (Signature)  
Cliente (Client)  
DATA: (Date)

Av. Sebastiana Nunes, nº 133 – Vila Garcia.  
CEP 18112-575 – Votorantim – SP  
Telefone/Fax – (15) 3033-8008  
[www.alutal.com.br](http://www.alutal.com.br)